



Urząd Gminy w Kondratowicach

WI.271.1.2021

Kondratowice, dnia 05.03.2021 r.

- Wszyscy Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) pn.: „Modernizacja przepompowni sieciowej tranzytowej w Prusach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kondratowice”

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 oraz 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) przekazuję treść zapytania wraz z wyjaśnieniami do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Modernizacja przepompowni sieciowej tranzytowej w Prusach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kondratowice”.



Pytanie nr 1. Pytanie dotyczące zasilania przepompowni. Projektant znacząco zwiększył moc pomp. Czy kabel ze starej przepompowni jest odpowiedni do zasilania nowych pomp i czy jest dostępna mapka z ułożeniem kabla.

Odp. na pyt. nr 1. Z uwagi na zmianę pomp w pompowniach należy dokonać sprawdzenia istniejących przewodów w/z zasilających od szafy sterowniczej w kierunku złącza kablowego energetyki. Wymagane przewody w/z - nie niższe niż: PG03 Prusy : YKY 5x16 żo 0,6/1kV, . W przypadku natrafienia na przewód niższy niż w/w dokonać wymiany na przewody nie niższe niż podane powyżej. W przypadku braku zapewnienia wymaganej dla danej pompowni mocy przyłączeniowej dokonać zmiany warunków. Zamawiający nie dysponuje mapką z ułożeniem kabla.

Z poważaniem

Wójt

Tomasz Graczyk

Specjalista
ds. funduszy i zamówień publicznych

Agnieszka Tuhy

Magdalena Karbownik
Naczelnik Wydziału Inwestycji

Kondratowice, ul. Nowa 1, 57-150 Prusy
Telefon: +48 71 39 27 681,
e-mail: sekretariat@kondratowice.pl ; www. kondratowice.pl